



PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY
NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

ZAKŁAD HIGIENY KOMUNALNEJ
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE

24 Chocimska 00-791 Warsaw • Phone (22) 5421354 • Fax (22) 5421287 • e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl

ATEST HIGIENICZNY
HYGIENIC CERTIFICATE

HK/M/0131/01/2005

ORYGINAL

Wyrób / product: **Środek do odkażania CARLYBIO**

Zawierający / containing: sól kamienną, izopropanol i inne składniki wg dokumentacji producenta

Przeznaczony do / destined: odkażania układów klimatyzowanych i chłodniczych

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:


Do profesjonalnego stosowania. Substancja odkażająca nie może przedostać się do pomieszczeń klimatyzowanych i chłodzonych.

Wytwórca / producer:

CARLY ZI de Braille
69-380 Lissieu - Francja

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

Termo Schiessl Sp. z o.o.
05-500 Piaseczno
ul. Raszyńska 13



Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2010-03-31 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2010-03-31 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 31 marca 2005
The date of issue of the certificate:

Kierownik
Zakładu Higieny Komunalnej

Dr. Janusz Świątczak

proj. T. Podsiady